RECAPITULATIF RT2005

Données administratives

Nom de l'étude	: lorrain	Référence	: Etude U21W05
Date du permis	: 20/04/2007	Numéro du permis	: 0
Surface habitable	: 188,70 m²	Surface Shon	: 205,00 m²

Maître d'ouvrage : Monsieur et Madame LORRAIN
76 bis rue Alfred Duméril
- 31400 TOULOUSE
Tél : et Fax :

Résumé de l'étude pour une maison individuelle

Groupe	Refroid.	Catégorie	Tic	Tic Réf.
T5 lorrain	non refroidi	CE1	27,11 °C	34,79 °C

	Ubat Base	Ubat Max	Ecart
Respect Ubat Max (Art. 39)	0,488	0,585	20,34 %
	C Ch+Fr+Ecs	**Cep Max**	**Ecart**
Respect Cep Max (Art. 9)	83,10	0,00	

Résultat	Projet	Réf.	Ecart
Ubat	0,466	0,408	-14,27 %
Cep	101,03	133,25	24,18 %

Consommation



Chauffage (58,69)
ECS (24,41)
Eclairage (7,04)
Auxiliaires (10,89)

Consommations en kwhEP/m² de Shon

Le bâtiment est conforme à la RT2005 au sens des ThCE.

Echelle des consommations d'énergie — **Echelle des émissions de gaz à effet de serre**

Valeurs en kwhEP/m² de surface habitable





Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ne peuvent être équivalentes aux dispositions à venir concernant la production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf qui sera exigible pour les dépôts de demande de permis de construire postérieure au 30 juin 2007.